



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

HK/K/0394/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Klimatyzatory Sinclair: ASH-09/13/18/24AIZ, ASH-13/18AIA1PT, MS-H07/09/12/18AIZ, ASW-09/12BI, SP-240/300A, CFO-16/45E, CFO-20N, MS-P09/12/18AI, SDV4-22/28/36/45/56/71/80/90HAF, SDV4-22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/140CAF, SDV4-22/28/36/45/56/71/80DAF

Zawierający / containing: stal, aluminium, miedź, ABS, polietylen i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, ogrzewania, osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w szpitalach), obiektach produkcyjnych i usług

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń w których są one montowane. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....). Atest nie dotyczy urządzeń wyposażonych w filtry fotokatalityczne i w filtry zawierających nanosrebro.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Sinclair Corporation Ltd

1-4 Argyll St., London W1F7LD, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.

41-807 Zabrze

ul. Pyskowicka 24

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 czerwca 2016

The date of issue of the certificate: 21st June 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287