



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0629/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Klimatyzatory SINCLAIR: ASH-09/12AIR, ASH-09/12/18/24AIE2, ASH-09/13/18/24AIM2PT, ASH-13/18AIAPT, MS-H07/09/12/18AICNPT, ASC/ASF/ASD/ASGE-36/42/48/60AIN3-WK, ASFU/ASCU/ASDU/ASGE-48ANWK,ASDU/ASGE-60AWK, ASF/ASC-60AN, AMC-11/14AN

Zawierający / containing: stal, glin, miedź, ABS, polietylen i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: grzanie, chłodzenie, osuszanie powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym szpitale, produkcyjnych i usługowych.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....).

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Sinclair Corporation Ltd

1-4 Argyll St., London W1F7LD, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.

41-807 Zabrze

ul. Pyskowicka 24

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-05-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-05-15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 lipca 2015

The date of issue of the certificate: 15th July 2015

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły