



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0696/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Klimatyzatory Sinclair:ASH-09/12/18/24AIE ASH-09/13/18/24AIMPT MS-E18/24/28/36/AI MS-E42AI (synonim MC-E42AI) MS-H07/09/12/18AICPT MS-H09/12AISWPT MC-C12/18/24AI MC-F09/12/18/24AI MC-D09/12/18/24AI ASC/ASF/ASD/ASGE-09/12/18/24/36/AINWK

Zawierający / containing: stal, miedź, glin, ABS i inne składniki wg dokumentacji

Przeznaczony do / destined: grzania, chłodzenia, osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, szpitalnictwie, produkcyjnych, usługowych oraz branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....).Atest nie obejmuje urządzeń z innymi filtrami niż: mechaniczne, węglowe, katechinowe, generator plazmy. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytwórca / producer:

Sinclair Corporation Ltd

1-4 Argyll St., London W1F7LD, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.

41-800 Zabrze

ul. Niedziałkowskiego 12

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-07-02
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 lipca 2014

The date of issue of the certificate: 2th July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady